



TOITURES, GOUTTIÈRES ET DRAINS


En vigueur: 1^{er} FÉVRIER, 2011



TOIT PLAT



TOIT DE MÉTAL



TOIT DE BARDEAU

CÂBLE CHAUFFANT

NO. CAT.	PUISSANCE DANS LA GLACE OU L'EAU		VOLTAGE VCA	POIDS		PRIX	
	W/PI	W/M		KG/M	LB/PI	M	PI
6CCA-1BA	10	33	120	0.14	0.10	24.55	7.48
6CCA-2BA	10	33	240	0.14	0.10	24.55	7.48
8CCA-1BA	13	44	120	0.14	0.10	27.02	8.24
8CCA-2BA	13	44	240	0.14	0.10	27.02	8.24
5FPS-1BT	8	26	120	0.14	0.10	34.59	10.55
5FPS-2BT	8	26	240	0.14	0.10	34.59	10.55
8FPS-1BT	13	44	120	0.14	0.10	38.33	11.69
8FPS-2BT	13	44	240	0.14	0.10	38.33	11.69

COMPOSANTES

NO. CAT.	DESCRIPTION	PAQ STD	POIDS		PRIX
			KG	LB	
GRK-P	NÉCESSAIRE POUR DÉPART ET FIN DE COURSE	1	0.11	0.24	65.63
GRK-E-5/1	NÉCESSAIRE DE FIN DE COURSE THERMORÉTRACTABLE	5/1	0.11/0.022	0.24/0.048	35.63/14.26
GRK-S-1	NÉCESSAIRE D'ÉPISURE THERMORÉTRACTABLE	1	0.022	0.048	48.75
AT-150	RUBAN D'ALUMINIUM 150' x 2" (46m x 50mm)	1	0.11	0.24	45.53
GRK-DH-1	SUPPORT DE DESCENTE	1	0.046	0.102	29.50
GRK-C	ATTACHES POUR TOITURE	25/PAQ	0.15	0.33	35.63

CONTRÔLES

NO. CAT.	DESCRIPTION	POIDS		PRIX
		KG	LB	
TLE 4X40	THERMOSTAT LIGNE/AMBIANT FIXE À 40°F (5°C)	0.70	1.54	264.58
SMMC-3	PANNEAU DE CONTRÔLE	5.00	11.00	3560.75
SMAS-1	DÉTECTEUR DE NEIGE AMBIANT (UTILISER AVEC SMMC-3)	0.91	2.00	657.21
SMGS-1	DÉTECTEUR DE GLACE POUR GOUTTIÈRE (UTILISER AVEC SMMC-3)	0.91	2.00	872.68
SS-01	COMMUTATEUR DE NEIGE	0.45	0.99	592.56
LCD-1	COMMUTATEUR DE NEIGE	0.91	2.00	Consulter SBA
GIT-3A	COMMUTATEUR DE GLACE POUR GOUTTIÈRES	2.00	4.40	Consulter SBA

Attention: L'usage de disjoncteurs à dispositifs de fuite à la terre est requis en tout temps pour toute application de câbles chauffants.